



BES s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

MESTSKÁ ČASŤ LAMAČ	
Došlo dňa	27-04-2020
Počet číslo	2811
Prílohy:	1
Cislo spisic:	
Vybavuje:	

Mestská časť Bratislava – Lamač
Ing. Lukáš Baňacký, starosta
Malokarpatské námestie č.9
841 03 Bratislava 47

Bratislava 24.4.2020

VEC: Správa o stave TH za rok 2019

Vážený pán starosta,

v prílohe Vám zasielame správu o stave tepelného hospodárstva za rok 2019.

S úctou

BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
IČO: 35 752 165
IČ DPH: SK2020220510

Ing. Andrej Vereský

Príloha: Správa o stave, úrovni a rozvoji TH - Mestská časť Bratislava – Lamač za rok 2019



BES s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

SPRÁVA O STAVE, ÚROVNI A ROZVOJI TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA

Mestská časť Bratislava - Lamač

Údaje za rok	2019
Celkový predaj tepla	
Predané množstvo bytové domy	Predané množstvo nebytové priestory
15 698 759,76 kWh	1 171 377,97 kWh
Cena tepla	
Variabilná zložka fakturovaná	Fixná zložka
(01 – 05) = 0,0444 € / kWh; (06 -12) = 0,0527 € / kWh	(01 – 05) = 153, 6814 € / kWh; (06 – 12) = 158,3733 € / kWh

V priebehu roku 2019 sme realizovali opravy a údržbu zariadení:

- oprava kondenzu na kotloch v K21 na Bakošovej ulici, pretesnenie šroubení a čistenie
- výmena gumových kompenzátorov v OST na Heyrovského 14
- oprava primárneho vedenia a výmena gumových kompenzátorov v OST na Heyrovského 10 a 13
- čistenie čerpadlových skupín v OST K22 na Studenohorskej ulici
- oprava regulátora RVD250 v K20
- oprava poruchy teplovodného potrubia na Bakošovej ulici
- kontrola a nastavenie regulácie TUV v OST na Heyrovského 6,8,10,11,12,13,14 a 16
- oprava poruchy teplovodného potrubia pri objekte Heyrovského 16
- čistenie a pretesnenie výmenníkov tepla v OST na Heyrovského 6,8,10,11,12,13,14 a 16
- čistenie filtrov, pretesnenie vodomeroch v OST na Heyrovského ul.
- výmena vypúšťacích ventilov v OST na Heyrovského 11,12,13 a 14
- oprava čerpadla ÚK v K21
- výmena vodovodnej prípojky do kotolne K21 na Bakošovej ul.
- oprava kotla K2 v K21 na Bakošovej ul.
- výmena ventilátorového kolesa horáka kotla K3 a kontrola spaľovania v K23 na Malokarpatskom nám.
- výmena čerpadla ÚK v Zdravotnom stredisku
- výmena ovládacích panelov v kotolniach K21 na Bakošovej a K23 na Malokarpatskom nám.
- výmena snímača tlaku na rozdeľovači – primár v kotolni K20 na Heyrovského ul.
- výmena ventilov v šachte na Studenohorskej ul.
- čistenie filtrov v kotolniach K21, K23 a v OST K22
- čistenie filtrov v Kine, Zdravotnom stredisku
- čistenie filtrov v bytových domoch na Studenohorskej ul.



BES s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

- oprava poruchy teplovodného rozvodu na Studenohorskej ul.
- výmena ventilu a snímača tlaku na rozdeľovači - primár v kotolni K20
- výmena čerpadla, poistných a guľových ventilov v Kine
- výmena šupátka na prívode v šachte ZŠ
- oprava poruchy na spiatočke primáru a čistenie filtrov v ZŠ Lamač

Zabezpečili sme demontáž a montáž meračov tepla, prietokomerov, kalorimetrických počítadiel a snímačov tepla, výmeny batérií, opravy meračov, výmenu nových za neopraviteľné ako aj ich pravidelnú certifikáciu.

Zrealizovali sme pravidelné prehliadky a revízie plynových zariadení, tlakových nádob, hasiacich prístrojov, komínov a iné.

Všetky naše kroky v plánovaných opravách smerujú k zefektívneniu výroby a dodávky tepla ku spokojnosti našich odberateľov.

V Bratislave 24.4.2020

BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
IČO: 35 752 165
IČ DPH: SK2020220510
- 2 -

Ing. Andrej Vereský